



Wärmeverbund 2 Burgergemeinde 4704 Niederbipp

Baujahr

- Heizzentrale 2008

Wärmeerzeugung

- Installierte Wärmeerzeugung Holzkessel 950 kW
- Oelkessel als Spitzenlast- und Notkessel 1'110 kW
- Abdeckung mit Holzenergie 93 %

Wärmeleistung bei Endausbau

- Voraussichtliche Wärmeleistung bei Endausbau 1'400 kW

Stand November 2024

- Angeschlossene Wärmebezügerleistung 1'330 kW
- Anzahl angeschlossene Gebäude 54
- Fernwärme-Trasselänge 3'000 m

Energiedaten bei Endausbau

- Energieverbrauch in Holzsnitzelkubikmeter mit 750 kWh/Sm³ 4'750 Sm³/a
- Energieäquivalent in Heizöl/a 356'400 l/a
- CO₂ - Kompensation/Jahr 944'500 kg/a

